

ПТП Ипатовское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Северный»
Производственная лаборатория ОСВ с.Б.Джалга
Свидетельство об аттестации № 2316 от 21.12.2016г. действительно до 21.12.2019 г.

**Производственный контроль качества питьевой воды
по микробиологическим и санитарно-химическим показателям
в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества.»**

ПРОТОКОЛ

Средний показатель
1 полугодие 2017г.

МО с. Белые Копани

показатели	Ед.измерения	ПДК	МВИ	результат
Запах при 20/60	баллы	2	ГОСТ3351-74	0
Привкус	баллы	2	ГОСТ 3351-74	0/1
Цветность	градусы	20	ГОСТ 31868-2012	5,8
Мутность	мг/л	1,5	ПНДФ 14.1:2:4.213-05	0,46
Остат.св.хлор	мг/л	0,3-0,5	ГОСТ 18190-72	0,29
Термотолерантные колиформные бактерии	Число в мл	В 100,0 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01	Не обнаружены
Общие колиформные бактерии	Число в мл	В 100,0 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01	Не обнаружены
Общее микробное число	Число в мл	В 1,0 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01	15

Заключение: Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Ведущий технолог



И.Н. Богданова